

Kesä alkaa olla loppuillaan ja kertauksena muutamia asioita ennen talvea.

Moni osakas tekee pihan kunnostusta ennen talvea. Kiinteistön jäteveden pumppaamon ympäristö on hyvä tarkistaa näitä töitä tehdessä. Pumppaamon kansi ja runko-osa tulee olla maan pinnalla n. 15 cm. Mikäli maa on painunut voi ympärille lisätä mursketta, soraa tai kuoriketta suojaamaan talven tuulilta ja estämään jäätymistä.

Osuuskunnan toimesta joihinkin pumppaamoihin lisätään välikansia mikäli on havaittu ongelmia edellisten talvien aikana.

Samalla muistutetaan että pumppaamoon saa jätevetenä päästää vain ihmisperäisiä ulosteita kuten ohjeissa on kerrottu. Rasvat, käsipaperi, terveysiteet jne. tukkivat helposti koko järjestelmän. Mikäli pumppu rikkoutuu tai sitä tai linjastoa joudutaan huoltamaan esim. hiekan tai vieraiden esineiden takia osuuskunta laskuttaa kulut kiinteistöltä. Muutamia tällaisia huoltoja on jo jouduttu tekemään ja linjapumppaamoita on jouduttu tyhjentämään rasvamaisen lietteen takia. Viemärin huuhteluun olisi myös hyvä käyttää enemmän vettä ja huuhtoa kunnolla jos kiinteistöstä ollaan pidempään poissa.

Vuosittainen jätevesilaskutus tehdään loppusyksyn aikana. Sauvon Vesihuolto lähettää kyselyn mittarilukemasta. On tärkeää että jokainen osakas ilmoittaa lukeman ajoissa ja oikein. Myös omaa vettä käyttävien on ilmoitettava mittarilukema jätevesilaskutusta varten. Lisäkyselyt aiheuttavat kustannuksia ja mikäli lukema hoidetaan osuuskunnan toimesta laskutetaan siitä 50 euroa.

Osuuskunnan käyttäjämäärä kasvaa muutamilla kiinteistöillä vuodessa. Puhtaalle vedelle ja jätevesiasetuksen mukaisille laitteille on kysyntää.

Hyvää alkavaa syksyä !

Hallitus